

Министерство путей сообщения
Российской Федерации

**МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА**

Москва, Краснопрудная, д. 20
индекс 107806
телефон 266-11-22

Генеральному директору
АМО ЗИЛ
НОСОВУ В. Б.

Председателю с/т
"Вельяминово" ЗИЛ
КОМИССАРОВУ А. А.

В. Л. 98 N *ЗТ-28/550*
на N 802-66/1438 от 22.10.98г.

Копия: Начальнику Московско-
Павелецкой дистанции
электрообеспечения
САМАРИНУ А. В.

Сообщаются технические условия на подключение с/т "Вельяминово" ЗИЛ, расположенного в районе платформы "309 км" - потребитель 3 категории надежности мощностью 350 кВА:

1. Получить разрешение на увеличение трансформаторной мощности на 350 кВА по ВЛ-10 кВ ПЭ участка Повадино-Михнево от тяговой подстанции Михнево в Подольских сетях АО Мосэнерго.
2. Выполнить проект подключения садоводческого товарищества к линии ВЛ-10 кВ участка Повадино-Михнево, согласовав его с Московско-Павелецкой дистанцией электрообеспечения и Мособлгосэнергонадзором.
3. Установить КТП-400/10/0.4, подключив ее к ВЛ через разъединитель на отдельно стоящей опоре (возможна установка двух - КТП-250/10/0.4 и КТП-160/10/0.4).
Место установки определить комиссионно с дистанцией электрообеспечения и другими причастными организациями
4. Установить РЩ-0.4 кВ с учетом электроэнергии и требуемой защитой.
5. Включение электроустановки произвести после приемки ее Госэнергонадзором и заключения договора на пользование электроэнергией с Московско-Павелецкой дистанцией электрообеспечения.

Срок действия технических условий - 2 года.

Начальник дороги



И. Л. ПАРИСТЫЙ